

Knækket ledning skyld i brand på Gjerlev Varmeværk

Halmlageret udbrændte, men det lykkedes at redde resten af værket.



HALMVARME

Af journalist Lone Völcker, DFF

20. december 2003 begynder som en helt almindelig lørdag for Kurt Kristensen, varmemester ved Gjerlev Varmeværk. Om formiddagen kører han op på værket for at ordne noget for en forbruger.

Før han går i gang med arbejdet, kontrollerer han, at alt er som det skal være. Det er det på det tidspunkt, men en halv time senere er halmlageret på vej til at brænde ned til grunden.

- Ved 10 tiden åbner jeg døren ind til hallen, hvor halmbanerne står, og konstaterer, at alt kører som det skal. Da jeg et kvarter senere går ud ad døren, undrer det mig, at der står nogle mennesker og kigger over mod værket, men da jeg vender mig om, kan jeg se at der kommer røg ud fra halmlageret, fortæller Kurt Kristensen.

Han løber ind igen, og kan se, at det brænder oven på saksbordet, der skal løfte halmballerne op til kedlen. Han må opgive at slukke ilden, fordi det allerede er for varmt at opholde sig i lokalet, og løber ud igen.

Brandvæsnet bliver tilkaldt, men halmlageret står ikke til at redde. Det eneste, brandfolkene kan gøre, er at sikre, at branden ikke breder sig. Det lykkes. Halmlageret udbrænder totalt, men den øvrige del af værket bliver reddet, og varmen til de 208 forbrugere kan produceres på oli kedlen.

Alle regler er overholdt
Politiet og brandteknikerne enige om, at alle regler er overholdt til punkt



I disse år ses et stigende antal brande på halmvarmeværker. På Gjerlev Varmeværk var en knækket ledning skyld i, at halmlageret på det 13 år gamle værk brændte ned til grunden

og prikke. Det varet hændeligt uheld, at ledningen var slidt og knækkede over, og at der i den forbindelse kom gnister, der antændte halmen.

Forsikringen dækker både genopbygningen af hallen og driftstab, så økonomisk er der ikke nogen problemer, siger Kurt Kristensen, der tiltrådte jobbet som varmemester 1. december 2003.

- Det er voldsomt, at sådan noget som det her sker kun tre uger efter, at jeg er tiltrådt. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle bruge min tid på at koordinere et byggeprojekt.

Kurt Kristensen er værketts eneste ansatte. Han har vagten døgnet rundt samt hver tredje week-end.

- Vi kører en turnus med nabovær-

ket i Havndal, og vi hjælper også hinanden, når der skal laves større ting. Vi ringer, når vi har brug for hjælp. Og vi har en helt klar regel om, at vi ikke udfører farlige opgaver alene.

Forebyggende vedligehold

Nu skal vi først og fremmest op at køre igen. Men det er helt sikkert, at vi vil ind og drøfte forebyggende vedligehold.

Bestyrelsen og jeg vil blandt andet overveje, hvilke sliddele, der fremover skal udskiftes med faste intervaller. Det er i hvert fald helt sikkert, at den ledning, der knækkede over, ikke får lov til at sidde så lang tid igen, siger Kurt Kristensen.